

OBEC LIPTOVSKÝ TRNOVEC

Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš

Číslo: MsÚ/ÚRaSP/2024/812-3/ZGu

V Liptovskom Mikuláši: 06.03.2024

Stavebník:

Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou **PETROSTAV SK s.r.o.**, so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 278 605

Žiadosť o stavebné povolenie stavby:

14689 - Liptovský Trnovec – Beňušovce - rozšírenie NNK

VEREJNÁ VYHLÁŠKA STAVEBNÉ POVOLENIE

Stavebník **Stredoslovenská distribučná, a.s.**, so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou **PETROSTAV SK s.r.o.**, so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 278 605 podal dňa 11.01.2024 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „**14689 - Liptovský Trnovec – Beňušovce - rozšírenie NNK**“ na pozemkoch v katastrálnom území **Beňušovce – líniová stavba**. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané obcou Liptovský Trnovec rozhodnutie o umiestnení stavby č. MsÚ/ÚRaSP/2023/5041-4/JV ar dňa 04.09.2023.

Obec Liptovský Trnovec ako príslušný stavebný úrad podľa §117 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a § 5 ods.1 písmeno a) zák.č. 608/2003 o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie prerokovala žiadosť stavebníka podľa §62 a 63 stavebného zákona v stavebnom konaní po preskúmaní žiadosti rozhodla takto:

Stavba „**14689 - Liptovský Trnovec – Beňušovce - rozšírenie NNK**“ na pozemkoch v katastrálnom území **Beňušovce – líniová stavba** podľa zakreslenia v projektovej dokumentácii a v situačnom výkrese spracovanom na podklade katastrálnej mapy sa podľa § 66 ods.1 stavebného zákona

p o v o ľ u j e.

Druh a účel povolovanej stavby: Inžinierska stavba – líniová stavba

Popis povolovanej stavby:

Predmetom stavby je požiadavka na pripojenie 4 nových odberných miest pre rodinné domy v lokalite Beňušovce.

Z novej VRIS 1 pri č. d. 9 sa vyvedie nový podzemný distribučný kábel typu (N)AYY-J 4x240, ktorý bude ukončený v novej istiacej rozpojovacej skrini typu PRIS 7 (4/4). V trase nového NN podzemného distribučného vedenia sa uloží optická chránička HDPE 40/33 o dĺžke 82m. V celej trase sa osadí optická chránička HDPE 40/33 spolu aj s markermi. Existujúca miesta komunikácia sa rozreže v trase 35m.

Postaví sa nový NN podperný bod (predpätý betónový stožiar) na parcele KN-C 375/1 k.ú. Beňušovce typu JB 10,5/10 kN. Ako vodič bude použitý nový samonosný izolovaný vodič pre vonkajšie vedenie NFA2X 4x120+25 mm². Ako konzoly sa použijú kotevné objímky strmeňová s okom na DB, objímka kotevná. Nové kotevné svorky sa použijú GUKo2 (70 - 120) pre NFA2X. Na PB č.1 sa umiestni rozpojovacia skriňa VRIS 2 pri č. d. 32 (vykoná sa rozpojenie siete). Na PB č.2 sa osadí VRIS1 pri č. d. 9 kde nastane prechod do zemného kábla. Zdemontujú sa na PB č.1 taktiež poistkové skrine SPP2 v počte 4 ks, ktoré sa nahradia poistkovými skriňami typu SPP1 (zvod (N)AYY-J 4x25) v počte 2 ks + univerzálne svorky (aby bolo možné osadiť novú VRIS 2). Podzemné NN prípojky sa naspojujú za pomoci kábla (N)AYY-J 4x16 a zemnej spojky SVCZ-M 4x16 v počte 4 ks.

Objektová skladba povoloanej stavby:

- SO 01 - NN podzemné vedenia - 82 m
- SO 02 - NN nadzemné vedenia - 27 m

Spôsob doterajšieho využitia dotknutých pozemkov:

- parc. č. KN-C 375/1 (KN-E 375/1, KN-E 388/1) v k. ú. Beňušovce vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc. č. KN-C 388 (KN-E 388/2) v k. ú. Beňušovce vedený ako zastavaná plocha a nádvorie
- parc. č. KN-C 366/4 (KN-E 388/2) v k. ú. Beňušovce vedený ako trvale trávny porast

Súhlas na vyňatie pôdy z PPF: nie je potrebný

- Pred začatím výstavby požiadať Okresný úrad Liptovský Mikuláš, pozemkový a lesný odbor o stanovisko k použitiu poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok vrátane uvedenia poľnohospodárskej pôdy do pôvodného stavu.

Projektovú dokumentáciu vypracoval: Ing. Michal Borsík – A2*6188

Na uskutočnenie stavby sa určujú tieto podmienky:

- Stavba bude uskutočnená podľa dokumentácie overenej v stavebnom konaní, ktorá je súčasťou tohto rozhodnutia. Prípadné zmeny nesmú byť vykonávané bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.
- Pri uskutočňovaní stavby je nutné dodržiavať predpisy týkajúce sa bezpečnosti práce a technických zariadení, dbať o ochranu zdravia osôb na stavenisku.
- Podmienky na zabezpečenie súladu urbanistického a architektonického riešenia stavby s okolím a ďalšími podmienkami.
- Po ukončení výkopových prác je potrebné terén uviesť do pôvodného stavu
- Pri stavbe budú dodržané základné ustanovenia a všeobecné technické požiadavky na výstavbu stanovené zák.č.237/2000 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zák.č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov, najmä § 43d-i, a príslušné technické normy.
 - STN 33 0300 Druhy prostredí pre el. zariadenia, STN 33 2000-1 Zákl. ustanovenia pre el. zariadenia, STN 34 3100 Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 35 1120 Trojfázové olejové transformátory, STN 33 3210 Rozvodné zariadenia – spoloč. ustanovenia, STN 34 3100 - Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu na el. zariadeniach, STN 01 0812 - Bezpečnostné upozornenia, STN 34 3104- Bezpečnostné predpisy pre obsluhu a prácu v el. prevádzkach
 - STN 92 0201-1 až 4 Požiarna bezpečnosť stavieb – spoločné ustanovenia
 - Vyhl.č. 94/2004 Z.z. , ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby, vyhl.č. 225/2012 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl.č. 94/2004 Z.z.

Stavba bude ukončená do: **24 mesiacov** od nadobudnutia právoplatnosti tohto povolenia. V prípade nedodržania termínu ukončenia stavby je investor povinný požiadať pred uplynutím lehoty výstavby o jej predĺženie.

Spôsob uskutočnenia stavby: dodávateľsky.

PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 278 605

Pred začatím stavby musí stavebník zabezpečiť **vytýčenie stavieb fyzickou alebo právnickou osobou** oprávnenou vykonávať geodetické a kartografické činnosti, musí mať autorizačné overenie vybraných geodetických a kartografických činností autorizovaným geodetom a kartografom a predložiť na stavebný úrad.

Podrobnejšie požiadavky na zabezpečenie ochrany záujmov spoločnosti, najmä z hľadiska životného prostredia, podmienky na komplexnosť výstavby, podrobnejšie podmienky z hľadiska architektúry:

- stavebník je povinný umožniť povereným orgánom vstup na stavbu za účelom vykonania ŠSD. Na stavbe musí byť k dispozícii dokumentácia a všetky doklady týkajúce sa realizovanej stavby. Na stavbe musí byť odo dňa začatia prác vedený stavebný denník, ktorý sa končí dňom, keď sa odstránia stavebné závady a nedorobky podľa kolaudačného rozhodnutia.
- investor je povinný na stavbe umiestniť tabuľu, na ktorej uvedie názov stavby, dodávateľa, stavebný dozor, termín zahájenia a ukončenia stavby, ktorý orgán a kedy stavbu povolil, číslo a dátum stavebného povolenia.
- zhotoviteľ stavby musí pre stavbu použiť len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu predpokladanej existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť stavby, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie.
- stavebnými prácami nesmie byť obmedzený pohyb na miestnej komunikácii.
- likvidáciu odpadu riešiť v zmysle zákona o odpadoch, resp. miesto umiestnenia dohodnúť s miestnym úradom.

Podmienky na zabezpečenie pripojenia na rozvodné siete, pozemné komunikácie, dráhy, odvádzanie povrchových vôd, exhalácie, úpravy okolia stavby a pod.:

- stavebník je povinný bezodkladne oznámiť stavebnému úradu začatie stavebných prác na stavbe (§ 66 ods. 2 písm. h) stavebného zákona.
- pred zahájením stavebných prác je potrebné zabezpečiť vytýčenie všetkých inžinierskych sietí nachádzajúcich sa v mieste navrhovaných stavieb .
- križovanie sietí realizovať v zmysle príslušných STN.
- v prípade spôsobenia škody na súkromnom vlastníctve iných osôb je potrebné vzniknuté škody odstrániť, resp. uhradiť podľa platných právnych predpisov.
- stavebné práce je potrebné vykonávať tak, aby nevznikli škody na susedných nehnuteľnostiach a nedochádzalo k obmedzovaniu práv a oprávnených záujmov vlastníkov susedných nehnuteľností.
- stavebný a výkopový materiál umiestniť na pozemku stavby, mimo prístupových komunikácií.
- po ukončení stavby požiadať stavebný úrad o kolaudáciu stavby v zmysle stavebného zákona.
- **dodržať ochranné pásma vyplývajúce z osobitných zákonov:**

Podľa zákona 251/2012 Z.z. §43:

- ochranné pásmo podzemného káblového vedenia 1kV-110kV vrátane je 1m po oboch stranách,
- elektrická stanica s vnútorným vyhotovením: ochranné pásmo je vymedzené vzdialenosťou, oplotením alebo obstavanou hranicou objektu elektrickej stanice, pričom musí byť zabezpečený prístup do elektrickej stanice na výmenu technologických zariadení,
- VN vedenie vzdušné : 10 m od krajného vodiča v bežnej trase, 7 m od krajného vodiča v lesnom prieseku,
- najmenšie dovolené vodorovné a zvislé vzdialenosti pri súbehu a križovaní podzemných vedení určuje STN 73 6005 - Priestorová úprava vedení technického vybavenia (STN 33 3300 , čl. 6 34)

Podľa uvedenej normy pre 1kV silový kábel uložený v zemi bez chráničiek platia nasledovné VODOROVNÉ/ZVISLÉ vzdialenosti

OD	sil. kábla 1kV	sil. kábla 35kV	Telef. kábla	plyn do 0,005Mpa	vodovodu
	5/5 cm	20/20cm	30/30cm	40/40cm	40/40cm

- v prípade, že je kábel v mieste križovania alebo súbehu uložený v chráničke, je možné zvislé vzdialenosti zmenšiť až na 10cm u telef. káblov a NTL plynovodov, na 20cm u vodovodov

Dodržanie požiadaviek dotknutých orgánov, organizácií a obce:

Krajský pamiatkový úrad Žilina v záväznom stanovisku č. KPUZA-2022/22300-2/96568/FUR zo dňa 18.11.2022.

Z hľadiska záujmov chránených pamiatkovým zákonom si KPÚ uplatňuje nasledovné požiadavky:

1. Ak počas stavebných prác dôjde k akémukoľvek archeologickému nálezu hmotnej alebo nehmotnej povahy, napr. objektu, kultúrnej vrstvy, zvyškov starších architektúr, stavebného materiálu, hrobov, fragmentov keramiky, pracovných nástrojov, mincí alebo kostrových pozostatkov, je nevyhnutné nález okamžite ohlásiť Krajskému pamiatkovému úradu Žilina, najneskôr na druhý pracovný deň po nájdení a ponechať ho bez zmeny až do obhliadky krajským pamiatkovým úradom.
2. Zabezpečiť preukázateľným spôsobom oboznámenie s podmienkami záväzného stanoviska všetky subjekty zúčastňujúce sa na realizácii stavby.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod č. OU-LM-OSZP-2022/013685-002 zo dňa 11.11.2022.

Súhlasí s predloženou projektovou dokumentáciou a s vydaním stavebného povolenia pre navrhovanú stavbu za dodržania nasledovných podmienok:

1. S odpadmi, ktoré budú vznikať počas výstavby a prevádzky sa bude nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve a projektovou dokumentáciou;
2. Odpady zo stavby je nutné odovzdať len oprávnenej osobe v zmysle zákona o odpadoch, pričom je potrebné uplatňovať hierarchiu odpadového hospodárstva, a to uprednostniť ich zhodnotenie (zariadenie na zber, mobilné zariadenie na zhodnocovanie stavebných odpadov) pred zneškodnením (skládka odpadov). Na stavenisku je požadované vyčleniť priestor na dočasné zhromažďovanie odpadov zo stavby a zabezpečiť ho spôsobom, ktorý nebude ohrozovať životné prostredie alebo odpad zo staveniska hneď odvážať;
3. Výkopová zemina pokiaľ nebude využitá v rámci stavby (na mieste, na ktorom bola vykopaná) sa tiež považuje za odpad, a ako s odpadom je potrebné s ňou náležite nakladať;
4. V prípade vzniku nebezpečných odpadov tieto zhromažďovať v súlade s § 8 vyhlášky MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o

odpadoch;

5. Pri kolaudácii stavby budú predložené doklady o spôsobe naloženia s odpadmi, ktoré vzniknú pri výstavbe a ich odovzdaní oprávnenej osobe.

Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie v záväznom stanovisku č. **OU-LM-OSZP-2022/013549-005** zo dňa **30.11.2022**, má na základe predloženej projektovej dokumentácie a stanoviska S-NAPANT z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny nasledovné pripomienky:

1. V prípade nevyhnutného výrubu drevín, ako aj súvislých krovitých porastov v trase NN vedenia je potrebné postupovať podľa § 47 a 48 zákona o ochrane prírody, záväzné stanovisko nenahrádza súhlas podľa § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody;
2. V súlade s § 103 ods. 5 zákona o ochrane prírody, o prípadnom nevyhnutnom výrube drevín musí byť rozhodnuté ešte pred vydaním územného rozhodnutia a stavebného povolenia;
3. Ak sa uskutočnia zemné práce v okolí drevín, je nutné postupovať v zmysle § 22 ods. 4 písm. h) vyhlášky č. 170/2021 Z. z., Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“), ktorá odkazuje na STN 83 7010 Ochrana prírody. Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie (83 7010);
4. Počas realizácie výstavby používať mechanizmy v dobrom technickom stave s cieľom zamedzenia úniku ropných látok do prírodného prostredia;
5. V prípade úniku škodlivých látok realizovať opatrenia na zamedzenie ich vsiaknutia do pôdy, vody a horninového prostredia;
6. Pri realizácii zemných prác je potrebné dbať na minimalizáciu akýchkoľvek negatívnych vplyvov na prírodné prostredie dotknutej lokality;
7. Prebytočnou výkopovou zeminou nezasypať brehy vodných tokov a mokraďové lokality, trvalé trávne porasty. Prípadné dočasné depónia výkopovej zeminy budú situované na pozemku investora;
8. Po ukončení stavebno-technických prác investor bezodkladne odstráni všetky mechanizmy, dočasné a prenosné zariadenia a prebytočný stavebný materiál a okolitý terén uvedie do upraveného stavu. Všetok vzniknutý odpad investor odstráni v súlade s príslušnou legislatívou.

Obec Liptovský Trnovec v stanovisku č. **2022/1831/00319** zo dňa **10.11.2022** súhlasí s umiestnením stavby za nasledovných podmienok:

1. Tento súhlas je podmienený súhlasom všetkých vlastníkov uvedených pozemkov, na ktorých sa bude stavba realizovať.
2. Stavba bude realizovaná v súlade s predloženou projektovou dokumentáciou spracovanou projektantom PETROSTAV SK s. r. o., Ing. Michal Borsík.
3. Po realizácii stavby sa všetky povrchy pozemkov, ktoré budú stavbou zasiahnuté musia dať do pôvodného stavu.
4. Pred realizáciou stavby musia byť vytýčené všetky podzemné vedenia existujúcich sietí, aby nedošlo k ich poškodeniu. V prípade poškodenia je stavebník povinný ich dať do pôvodného stavu na svoje náklady.

SPP Distribúcia a.s., vo vyjadrení k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie a k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení pod č. TD/NS/0837/2022/Gá zo dňa 22.11.2022 **súhlasí** s vydaním stavebného povolenia na vyššie uvedenú stavbu za dodržania nasledujúcich podmienok:

VŠEOBECNÉ PODMIENKY:

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o vytyčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby),
- v záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozeniu ich prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-slужby) najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením plánovaných prác. V prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €,
- stavebník je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činnosti v ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytyčení týchto plynárenských zariadení, a to výhradne ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne, je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vrtacieho (resp. pretlačacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto stanoviska,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00 m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie; výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná, pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na tel. č. 0850111 727, nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a majetku verejnosti,
- upozorňujeme, že SPP-D môže pri všetkých prípadoch poškodenia plynárenských zariadení podať podnet na Slovenskú obchodnú inšpekciu (SOI), ktorá je oprávnená za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,- € až 150 000,- €, poškodením plynárenského zariadenia môže dôjsť aj k spáchaniu trestného činu všeobecného ohrozenia podľa § 284 a § 285, prípadne trestného činu poškodzovania a ohrozovania prevádzky všeobecne prospešného zariadenia podľa § 286, alebo § 288 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon,
- stavebník je povinný pri realizácii stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytyčenia plynárenských zariadení a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP) najmä 702 02,702 01,906 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súběhu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti ako ani umiestňovať stavby, kontrolné šachty, trvalé porasty a pod.,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení umiestňovať stavby,

OSOBITNÉ PODMIENKY:

- Žiadame rešpektovať všetky plynárenské zariadenia v zmysle platnej legislatívy.

K návrhu sa vyjadrili s pripomienkami:

- Obec Liptovský Trnovec pod č. 2022/1831/00319 zo dňa 10.11.2022;
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, pod č. KPUZA-2022/22300-2/96568/FUR zo dňa 18.11.2022;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny a posudzovania vplyvov na životné prostredie pod. č. OU-LM-OSZP-2022/013549-005 zo dňa 30.11.2022;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy odpadového hospodárstva pod. č. OU-LM-OSZP-2022/013685-002 zo dňa 11.11.2022;
- SPP distribúcia pod č. TD/NS/0837/2022/Gá zo dňa 22.11.2022.

K návrhu sa vyjadrili bez pripomienok:

- Energotel, a.s. zo dňa 03.11.2022;
- Orange Slovensko a.s., pod č. BB-1346/2023 zo dňa 14.06.2023;
- Liptovská vodárenská spoločnosť, a. s. pod č. 12071/2022/PŠ zo dňa 18.11.2022;

- Ministerstvo obrany SR pod. č. SEMal-EL13/2-7-783/2022 zo dňa 24.11.2022;
- O2 Slovakia, s.r.o. č. 14689 zo dňa 28.10.2022;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej vodnej správy pod. č. OU-LM-OSZP-2022/013569-002 zo dňa 07.11.2022;
- Okresný úrad Liptovský Mikuláš, odbor krízového riadenia pod č. OU-LM-OKR-2022/001678-095 zo dňa 08.11.2022;
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Liptovskom Mikuláši pod č. ORHZ-LM1-2022/000865-002 zo dňa 21.11.2022;
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom Mikuláši pod č. 2022/1799-02/257-Mgr. Ilčák zo dňa 08.11.2022;
- Slovak Telekom, a.s. pod č. 6612233765 zo dňa 03.11.2022;
- Stredoslovenská distribučná, a.s. pod č. 7103130-22-A-0057 zo dňa 20.10.2022;
- UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o. č. 216221930 zo dňa 31.10.2022.

Stavba nesmie byť začatá, kým stavebné povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle §52 ods.1 zák. č. 71/1967 Zb.

Stavebné povolenie stráca platnosť, ak do dvoch rokov odo dňa, kedy nadobudlo právoplatnosť, nebola stavba začatá.

Ukončenú stavbu možno v zmysle ustanovenia § 76 stavebného zákona užívať len na základe kolaudačného rozhodnutia.

Stavebné povolenie je v zmysle § 70 stavebného zákona záväzné aj pre právnych nástupcov konania.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:

V priebehu konania neboli vznesené žiadne námietky účastníkov konania.

Odôvodnenie:

Stavebník Stredoslovenská distribučná, a.s., so sídlom Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, IČO: 36 442 151 v zastúpení spoločnosťou PETROSTAV SK s.r.o., so sídlom Štefanov nad Oravou 132, 027 44 Tvrdošín, IČO: 46 278 605 podal dňa 11.01.2024 na Spoločný obecný úrad územného rozhodovania a stavebného poriadku v Liptovskom Mikuláši žiadosť o vydanie stavebného povolenia na líniovú stavbu „14689 - Liptovský Trnovec – Beňušovce - rozšírenie NNK“ na pozemkoch v katastrálnom území Beňušovce – líniová stavba. Uvedeným dňom bolo začaté stavebné konanie.

Na stavbu bolo vydané obcou Liptovský Trnovec rozhodnutie o umiestnení stavby č. MsÚ/ÚRaSP/2023/5041-4/JVar dňa 04.09.2023.

Stavebný úrad oznámil formou verejnej vyhlášky začatie stavebného konania líniovej stavby dňa 29.01.2024 a pretože stavebnému úradu sú dobre známe pomery staveniska z územného konania a žiadosť poskytovala dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby, upustil od ústneho pojednávania. Účastníkom konania súčasne oznámil, že majú možnosť uplatniť svoje námietky do 7 pracovných dní od zvesenia verejnej vyhlášky s tým, že na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené v stavebnom konaní sa v zmysle § 61 ods.1) stavebného zákona neprihliada. V určenom termíne neboli podané žiadne námietky a pripomienky.

Stavebný úrad skúmal, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi, či je zabezpečená komplexnosť a plynulosť výstavby, či je zabezpečené včasné vybudovanie technického, občianskeho alebo iného vybavenia potrebného na riadne užívanie. Stavebný úrad v uskutočnenom stavebnom konaní preskúmal

predloženú žiadosť o stavebné povolenie z hľadísk uvedených v ustanoveniach §62 ods.1 a 2 stavebného zákona a § 8 vyhl. č. 453/2000 Z.z., prejednal ju s účastníkmi konania a dotknutými orgánmi a zistil, že uskutočnením (ani budúcim užívaním) stavby nie sú ohrozené záujmy spoločnosti, ani neprimerane obmedzené alebo ohrozené práva a oprávnené záujmy účastníkov konania. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Dokumentácia stavby spĺňa požiadavky stanovené § 43d, § 43e a § 48 až 52 stavebného zákona v znení neskorších predpisov, § 9 vyhl. č. 453/2000 Z. z. a príslušné ustanovenia slovenských technických noriem.

Stanoviská dotknutých orgánov, organizácií a obce boli zahrnuté do podmienok rozhodnutia. V priebehu stavebného konania nenašiel stavebný úrad také dôvody, ktoré by bránili povoleniu stavby.

Vzhľadom na posúdenie z hľadiska zámerov a cieľov územného plánovania, starostlivosti o životné prostredie dospel stavebný úrad k záveru, že stavba nie je s týmito záujmami v rozpore. Uskutočnenie navrhovanej stavby neobmedzuje verejný záujem, nezasahuje do rozvoja územia a je v súlade so zámermi obce Liptovský Trnovec, ktoré sú špecifikované v územnom pláne obce a jeho záväzná časť bola schválená Uznesením obecného zastupiteľstva č. 31/98/OZ dňa 19.12.1998 v znení zmien a doplnkov.

Uskutočnenie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa vyhl. č. 532/2002 Z. z.

Vlastníctvo preukázané:

- k pozemku parc. č. KN-C 375/1 (KN-E 375/1, KN-E 388/1) v k.ú. Beňušovce zapísanom na liste vlastníctva č. 676 v k.ú. Beňušovce, overenom na portáli oversi.gov.sk, vo vlastníctve obce, doložená zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena medzi vlastníkom pozemku a stavebníkom zo dňa 22.05.2023
- a k pozemku parc. č. KN-C 388 (KN-388/2) k.ú. Beňušovce zapísanom na liste vlastníctva č. 694 v k.ú. Beňušovce, overenom na portáli oversi.gov.sk (mino zastavaného územia obce Beňušovce)
- Podľa § 139 ods. 1 písm. c) zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a podľa § 11 ods. 1 písm. f) zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov SSE - D, a. s. ako držiteľ povolenia oprávneného na podnikanie v energetike alebo ním poverená fyzická osoba alebo právnická osoba môže v nevyhnutnom rozsahu a vo verejnom záujme okrem iného zriaďovať na cudzích pozemkoch mimo zastavaného územia obce elektrické vedenie a elektroenergetické zariadenie prenosovej sústavy a distribučnej sústavy a zariadení určených na ich ochranu alebo zabránenie ich porúch alebo havárií alebo na zmiernenie dôsledkov porúch alebo havárií na ochranu života, zdravia a majetku osôb.
- Podľa § 58 ods. 4 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, stavebník podzemných stavieb podliehajúcich tomuto zákonu nepreukazuje vlastníctvo alebo iné právo k pozemku alebo stavbám na ňom, ak ide o stavby, ktoré funkčne ani svojou konštrukciou nesúvisia so stavbami na pozemku ani s prevádzkou na ňom a ktoré ani inak nemôžu ovplyvniť využitie pozemku na účel, ktorému je určený.

Správny poplatok: v zmysle zákona č. 145/1995 Zb. v znení neskorších predpisov

- podľa položky 60 písmeno g) = 100,00 eur (rozpočtový náklad do 50 000 eur vrátane)

Poučenie:

Podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní proti tomuto rozhodnutiu sa možno odvolať. Odvolanie podľa § 54 zákona o správnom konaní sa podáva v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na obec Liptovský Trnovec, prostredníctvom Spoločného obecného úradu územného rozhodovania a stavebného poriadku, ul. Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš.

O odvolaní rozhodne Okresný úrad Žilina, odbor výstavby a bytovej politiky, ul. Vysokoškolákov č.8556/33B, 010 08 Žilina. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku.



Ing. Ľubomír Holý
starosta obce Liptovský Trnovec

Toto rozhodnutie má povahu verejnej vyhlášky podľa ods. 2) § 69 č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná v zmysle ods. 2) § 69 stavebného zákona tak, že sa písomnosť podľa § 26 zákona č. 71/1967 Zb. vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli obce Liptovský Trnovec. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Správny orgán zverejňuje písomnosť súčasne na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené, na centrálnej úradnej elektronickej tabuli (www.cuet.slovensko.sk) a ak je to vhodné aj iným spôsobom v mieste obvyklým, najmä v miestnej tlači, rozhlase alebo na dočasnej úradnej tabuli správneho orgánu na mieste, ktorého sa konanie týka.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Oznámené iným spôsobom (webové sídlo) dňa:

Oznámené iným spôsobom (www.cuet.slovensko.sk).....dňa:

.....
Odtlačok pečiatky a podpis
oprávnenej osoby

Doručuje sa

- Účastníkom konania (stavebník, osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté; ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitného predpisu; stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba; projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby) formou verejnej vyhlášky v zmysle § 61 ods. 4 stavebného zákona.

Na vedomie:


- Obec Liptovský Trnovec, Liptovský Trnovec 160, 031 01 Liptovský Mikuláš
- Energotel, a.s., Miletičova 7, 821 08 Bratislava
- Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
- Liptovská vodárenská spoločnosť a. s., Revolučná 595, 031 01 Liptovský Mikuláš-

Liptovská Ondrašová

- Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOH, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábřežie
- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠVS, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábřežie
- Okresný úrad odbor starostlivosti o ŽP úsek ŠSOPaK, Vrbická 1993, 031 01 Liptovský Mikuláš-Vrbica-Nábřežie
- Okresný úrad odbor krízového riadenia, Námestie osloboditeľov 1, 031 41 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru, Podtatranského 25/1910, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
- Orange Slovensko a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Štúrova 1643/36, 031 01 Liptovský Mikuláš-Staré Mesto
- Slovak Telekom a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
- Slovenský pozemkový fond, Búdkova cesta 36, 817 15 Bratislava 11, IČO: 17 335 345
- SPP- distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26
- Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina

LEGENDA:

- EXIST. NADZEMNE NN VEDENIE
- NOVE NADZEMNE NN VEDENIE
- EXIST. PODZEMNE NN VEDENIE
- NOVE PODZEMNE NN VEDENIE
- NOVE OCHRANNE PASMO NN
- EXIST. PODZEMNA NN PRIPOJKA
- REZANIE ASFALTU / ROZBITIE BETONU
- EXIST. / NOVY STLP BETON NN
- NOVA SKRINA VRIS
- EXIST. / NOVA SKRINA PRIS
- NOVE UZEMNENIE NN
- EXIST. CESTA ASFALT / NESPEVNENA
- PLOT
- ZATRUBNENY POTOK



HLAVNY INZINIER PROJEKTU	ZODP. PRDJ. KRESLI.	Ing. Michal Boršák Ing. Michal Boršák	PETROSTAV SK, s.r.o.
STAVITEĽ	SSD, o.s.		DÁTUM
STAVBA	14689 - Liptovský Trnovec - Benušovce - Rozšírenie MNK		02 / 2023
			FORMÁT
			2xA4
			PROFESIA
			EL
			STUPEŇ
			PD pre realizáciu
			MIERKA
ORSAH VYKRESU	Situácia - montáž		CISLO VYKRESU
			2